



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 028/2010

COMUNICADO 1

Tendo em vista questionamento recebido:

“A Lacerda Sistemas de Energia Ltda. interessada em participar do Processo em Referência (PP 28/2010), vem através desta solicitar esclarecimentos Técnicos quanto ao Anexo II – No-Break de 30KVA onde:

- *No-Break de 30KVA:*
- *Tensão de Entrada (Ligação Trifásica): Gostaríamos de saber se a rede do cliente possui ligação Trifásica Delta (3F+T) ou Estrela (3F+N+T) com Neutro Acessível. Necessitamos desta informação para realizarmos o dimensionamento correto do equipamento e atender todas as necessidades solicitadas”.(sic)*

Temos a esclarecer:

Tendo sido consultada a Gerência de Tecnologia da Informação do COREN SP, informamos que a ligação é **Estrela (3F+N+T)**

São Paulo, 06 de Abril de 2010.

Comissão de Licitações