



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

COMUNICADO 2

Informações e esclarecimentos para a Licitação nº 017/2006, Pregão Presencial, objetivando a contratação de empresa para execução de solução de infra-estrutura física e fornecimento de estações de trabalho da futura sede do COREN-SP, sito na Alameda Ribeirão Preto nº 82 – Bela Vista – SP/SP.

1. **PISO ESPECIAL PARA PISTA DE COOPER:** Pinturas emborrachadas próprias para quadras e pistas, deve ser resistente aos raios solares, pois, será aplicada em área aberta.
 - 1.1. Etapas de execução:
 - 1.1.1. Execução de uma camada interligante de PRIMER a base de resinas poliuretânicas especiais sobre a superfície de concreto perfeitamente lisa e nivelada.
 - 1.1.2. Execução “in loco” de manta de grânulos de borracha vulcanizada SBR, com granulometria controlada, (grânulos com diâmetro de 1 a 4mm), aglomerados com resina de poliuretano bi-componente, com espessura média de 12mm.
 - 1.1.3. Aplicação de resina de poliuretano bi-componente cor vermelho saibro;
 - 1.1.4. Aplicação de acabamento cor vermelho saibro de poliuretano alifático bi-componente, de alta resistência à abrasão, à luz solar e as intempéries.
 - 1.1.5. Pintura das raias e demais demarcações do escalonamento, com tinta de poliuretano bi-componente.
2. **AMOSTRAS:** O intuito da amostra é a averiguação da qualidade e do método construtivo dos móveis, em conformidade com o solicitado em Edital e seus Anexos.
 - 2.1. Nas Amostras, a cor é irrelevante, tanto que as amostras não serão parte do Objeto da Licitação.
 - 2.2. A cor carvalho castelli foi assim denominada apenas como referência à tonalidade da cor que pretendemos adquirir, haja vista que a cor carvalho tem diversas tonalidades e influenciam no preço.

São Paulo, 8 de fevereiro de 2007

Atenciosamente,
COREN-SP
COMISSÃO DE LICITAÇÃO