



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

COMUNICADO 3

Informações e esclarecimentos para a Licitação nº 017/2006, Pregão Presencial, objetivando a contratação de empresa para execução de solução de infra-estrutura física e fornecimento de estações de trabalho da futura sede do COREN-SP, sito na Alameda Ribeirão Preto nº 82 – Bela Vista – SP/SP.

1. **LUMINÁRIAS AR111 E PAR30** (pág 17 do Memorial Descritivo e referente aos subitens 4.12 e 4.13 da planilha Quantitativo):
 - 1.1. Luminária em alumínio repuxado pintado na cor branca, foco orientável para uma lâmpada AR111 com nicho variável entre 130 mm e 140 mm.
 - 1.2. Luminária em alumínio repuxado pintado na cor branca, difusor em vidro fosco temperado, refletor em alumínio anodizado ou metalizado na cor branca auto brilho para uma lâmpada PAR30 com nicho variável entre 145 mm e 160 mm.
2. **ERRO DE UNIDADE DE MEDIDA** (subitens 2.2.17 e 2.5.2 da planilha Quantitativo):
 - 2.1. Trata-se de metro linear (m) e não de metro-quadrado (m2).
3. **UNIDADES VB (VERBA)**: Os subitens marcados com a unidade “vb” (verba) na planilha “Quantitativo” devem ser orçados baseados no Edital, seus anexos, nas visitas e na vistoria do imóvel.

São Paulo, 9 de fevereiro de 2007

Atenciosamente,
COREN-SP
COMISSÃO DE LICITAÇÃO