



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 01 – PE Nº 001/2014

Considerando o posicionamento enviado pela área técnica responsável do COREN-SP, segue abaixo a resposta ao Pedido de Esclarecimento nº. 01 – PE nº. 001/2014:

QUESTIONAMENTOS

Segue abaixo a explicação do fabricante referente ao modelo do edital.(Otam S.A. Ventiladores

Industriais)

nota do fabricante: o modelo que foi fornecido na Ocasão foi o ventilador RSD Q 700 T3 que está hoje fora de linha. Quando foi fornecido, foi com motor elétrico de 5,0cv 6 polos e não 8 polos e a posição de montagem a partir da série 16300 foi modificada a sua visualização, sendo o atual H/0 e não A/0 conforme solicitado.

Importante informar que o prazo de entrega do fabricante é de 75 dias, sendo que no edital é de 30 dias.

QUESTIONAMENTO 01:

Poderemos considerar a atual linha do fornecedor?

RESPOSTA 01: O produto ofertado deverá atender às especificações constantes em edital, podendo ser ofertado equipamento similar, desde que garantido o funcionamento adequado do sistema. Poderá ser aceita a linha atual, ressaltando, no entanto, que qualquer adaptação na instalação deverá ser considerada, tanto para essa, quanto para marcas similares que atendam às especificações básicas de vazão e pressão estática, devendo as mesmas ocorrer por conta da Contratada.

QUESTIONAMENTO 02:

-Poderemos considerar o prazo de entrega dos equipamentos de 75 dias e mais 30 dias para a execução dos serviços?





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

RESPOSTA 02: Tendo em vista a necessidade urgente da aquisição, deverá ser mantido o prazo de entrega, sendo possível a prorrogação mediante justificativa comprovada através de carta do fabricante.

São Paulo, 04 de fevereiro de 2014.

Clarisneide Palomo de Souza

Pregoeira

