



Conselho Regional de Enfermagem

Pedido de Esclarecimentos nº 2

Pregão Eletrônico nº 004/2014

Considerando questionamentos recebidos a respeito do Pregão em referência, o Coren-SP, através da área técnica requisitante, complementa os esclarecimentos anteriores, conforme segue:

Questão nº 2:

“Item 17: Interruptor bipolar intermediário simples com referência “612005 10A 250” (tecla dupla). Informamos que houve um equívoco na especificação acima, pois, o modelo indicado não corresponde a uma Tecla Dupla ou bipolar intermediária e sim a uma tecla bipolar simples, igual ao que foi solicitado no item 18. O interruptor Intermediário corresponde ao código 6120 07, porém, o mesmo não é uma tecla dupla conforme solicitado. Dessa forma, questionamos a vossas o que devemos cotar para o item. Mantemos o fornecimento conforme o código indicado na especificação ou cotamos o interruptor intermediário 6120 07?”

Resposta nº 2:

Retificar o código para 6120 07 - modelo "interruptor intermediário", com tecla bipolar simples.

Questão nº 7:

“Item 34: Reator eletrônico 2x1428 W afp Mult 50/60hz. Acreditamos que houve algum equívoco na especificação no item acima, pois não existe nenhum reator no mercado como o descrito. Acreditamos que a intenção seria 2x14/28, porém também não existe nenhum reator que atenda as duas potências (14W e 28W) no mesmo produto. Também não foi indicado, em qual tensão tal reator será usado (127V ou 220V) Dessa forma, questionamos qual reator devemos considerar na cotação, 2x14W - 127V, 2x14W - 220V, 2x28W - 127V ou 2x28W - 220V.”

Resposta nº 7:

O modelo requerido no Edital é 2x32w, 220V.

São Paulo, 18 de março de 2014.

Maria Emília Barros Barbosa Marim
Pregoeira