



# Conselho Regional de Enfermagem

## Pedido de Esclarecimentos nº 2

### Pregão Eletrônico nº 020/2015

Considerando questionamentos recebidos a respeito do Pregão em referência:

#### GRUPO 1

##### Questão nº 1:

##### Item 12- Disjuntor 20 ampère

Confirmar se o disjuntor é norma DIN (60898) ou NEMA (60947) e, se o mesmo seria um disjuntor monopolar, bipolar ou tripolar.

##### Questão nº 2:

##### Item 13- Eletroduto flexível metálico com capa de PVC, antichama. Bitola: 3/4".

“Referente ao produto citado, o padrão de fabricação que encontramos no mercado é em rolo de 30 ou 15 metros. Ainda assim, é solicitado o rolo com 40 e o preço que acreditamos não ser nem do metro. Como prosseguir a fim de cotarmos o produto correto?”

##### Questão nº 3:

Item 32- Reator eletrônico dimerizável, partida rápida programada, modelo 2 x 18 W PL-T ou 2 x 18 PL-C, para uso embutido, 220 V, 50-60 Hz.

“Questionamos à vossas se seria possível estarem encaminhando uma foto/marca e modelo do reator, não encontramos reator com as especificações mencionadas”.

##### Questão nº 4:

Item 33- Reator eletrônico para lâmpada halógena/dicroica, potência de 20 a 50 W, frequência de 50 a 60 Hz. Similar ao modelo ET-E 50A22.

“Questionamos à vossas se seria possível estarem encaminhando uma foto/marca e modelo do reator, não encontramos reator com as especificações mencionadas”.

##### Questão nº 5:

Item 35- Soquete para lâmpada fluorescente compacta quatro pinos de 26 W. Compatível com a luminária modelo DRN08-E226 da Lumicenter.

“Questionamos à vossas se seria possível estarem encaminhando uma foto/marca e modelo do reator, não



# Conselho Regional de Enfermagem

encontramos produto no mercado com as especificações mencionadas”.

O Coren-SP esclarece que:

**Resposta nº 1:** O objeto referente ao item 12 do edital é **Disjuntor DIN e bipolar**.

**Resposta nº 2:** O comprimento padrão para o item 13 do edital - Eletroduto flexível metálico com capa de PVC, antichama. Bitola: 3/4” – é de **40m**.

**Respostas nº 3, 4 e 5:** As imagens seguem em arquivo publicado “Esclarecimento 02 - imagens”, acesso através do link <http://portal.coren-sp.gov.br/sites/default/files/Esclarecimento%20%20-%20Imagens.pdf>

São Paulo, 29 de junho de 2015.

Camilla Batista de Calda  
Pregoeira