



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020 – ESCLARECIMENTOS Nº 4

Tornamos público o questionamento recebido e a respectiva resposta:

Questionamento:

Levando em consideração que o insumo "cobre" é o material de maior valor empregado nas instalações de equipamentos, ainda, que o Termo de Referência do edital exige instalações em qualquer tipo e complexidade de equipamentos, questionamos de qual forma será possível estimar as despesas (custos) necessárias à formação de preço de venda para a disputa deste item no certame, sem ao menos que seja informado a distância "máxima" de tubulação frigorígena de cobre, que será de encargo da Contratada quando necessário?

O Coren-SP esclarece que:

Temos a informar que foi considerada tubulação de no máximo 3 metros (sem custo adicional), sendo essa uma medida padrão verificada nos editais consultados, os quais serviram como referência para a composição do custo médio estimado.

São Paulo, 07 de Outubro de 2020.

Meire Ferreira Tortolani
Pregoeira

Publicado no site do Coren-SP: <https://portal.coren-sp.gov.br/licitacoes/pregao-eletronico-no-10-2020-manutencao-ar-condicionado-coren-sp-educacao/> e no portal: www.comprasgovernamentais.gov.br