



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00014/2022 (SRP)

Às 08:59 horas do dia 01 de julho de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 1947-22, Pregão nº 00014/2022.

Resultado da Homologação**Item: 1****Descrição:** Bateria Estacionária Alta Capacidade**Descrição Complementar:** Bateria Estacionária Alta Capacidade Aplicação: Nobreak , Características Adicionais: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) , Tensão Nominal: 12 V, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido , Capacidade Nominal: 100 A**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.838,3300**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,10 %**Situação:** Homologado

Adjudicado para: LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1.008,0000 e a quantidade de 30 Unidade .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	30/06/2022 15:40:01	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor: LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07, Melhor lance: R\$ 1.008,0000, Motivo: Após ausência de envio das razões de recurso pela empresa M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA, a área técnica manifestou-se pela confirmação do atendimento do modelo ofertado no quesito capacidade nominal de 100Ah (C10) a 110Ah (C20), conforme edital.
Homologado	01/07/2022 08:59:07	JAMES FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS	

Fim do documento