

PLANTA 3º PAVIMENTO
ESCALA 1:50



PLANTA 3º PAVIMENTO
ESCALA 1:50

LEGENDA DE CIRCUITOS 3º PAVIMENTO



LEGENDA DE CIRCUITOS 3º PAVIMENTO



TABELA DE IDENTIFICAÇÃO



TIPO DE CONDUTO E MATERIAL

V - LISO PVC OU OUTRO EQUIVALENTE
G - ELETROCALHA EM FOLHA GALVANIZADA
E - ELETRODUTO DE PVC ANTI-CHAMAS

TIPO DE CIRCUITO NO CONDUTO

F - FORRO OU BAIXO TENSÃO

TABELA DE LEGENDA



TABELA DE NOTAS

01 - DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
02 - TODOS OS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DEVERÃO SER EXECUTADOS COM SEÇÃO MÍNIMA DE 2,5 mm2, CLASSE DE ISOLAMENTO 0,6/1kV, ISOLAÇÃO EPR, CLASSE 90°C.
03 - SEMPRE NECESSÁRIO, OS ELETRODUTOS SERÃO PVC, EM PVC ANTI-CHAMAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA.
04 - SEMPRE NECESSÁRIO, OS CONDUTORES DEVERÃO SER EXECUTADOS COM SEÇÃO MÍNIMA DE 2,5 mm2, CLASSE DE ISOLAMENTO 0,6/1kV, ISOLAÇÃO EPR, CLASSE 90°C.
05 - TODOS OS ILUMINÁRIOS E TOMADAS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE LIGADOS AO CONDUTOR DO CIRCUITO, NEUTRO, DE TERRA E AO TRECHO DO SISTEMA ELÉTRICO CORRESPONDENTE.
06 - OS ELETRODUTOS E ELETROCALHAS PODERÃO SER EXECUTADOS COM SEÇÃO MÍNIMA DE 20mm.
07 - OS CONDUTORES DE ILUMINAÇÃO DEVERÃO SEGUIR AS CORES: PRETO PARA FASE 1, PRETO PARA FASE 2, PRETO PARA FASE 3, AZUL CLARO PARA NEUTRO E VERDE PARA TERRA.
08 - POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS QUE PORVENTURA OCORRAM DURANTE A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO, DEVERÃO SER EXECUTADAS NO LOCAL PELO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DO SETOR.
09 - OS TOMADAS DEVERÃO SUPORTAR EQUIPAMENTOS DE 1000W.
10 - PARA DIAGRAMA TRIFILAR DE QDL, APRESENTAÇÃO.
11 - PARA DETALHES TÍPICOS DE QDL APRESENTAÇÃO.
12 - PARA LISTA DE MATERIAIS DE QDL APRESENTAÇÃO.

DADOS DO PROJETO

OBRA
REFORMA DO EDÍFICO SEDE DO COREN-SP
ALAMEDA RIBEIRO PRETO, 42, BELA VISTA, SÃO PAULO/SP

CONTRATANTE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO | COREN-SP
CNPJ 60.453.660/0001-40

IZABEL SOUKI
ENGENHARIA E PROJETOS

EMPRESA
IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
RUA | 53.095.540/0001-56
RUA CORONEL JOSÉ EUSÉBIO, Nº 1904, 7º AND., BAIRRO HIGIENÓPOLIS | SÃO PAULO/SP/BRASIL
CONTATO | (11) 2462-8884 | IZABEL@IZABELSOUKI.COM.BR
SITE | WWW.IZABELSOUKI.COM.BR

RESPONSÁVEL TÉCNICO
PAULO CORTELLINE DOS PASSOS
MARIA IZABEL SOUKI ORFEI

REGISTRO
CREA 0600269/D
CREA PR 0600269/D

DISCIPLINA
ELÉTRICA

CONTEÚDO
IS_COREN_PB_ELE_003_R00
PLANTA DE APROVAÇÃO
DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS PARA AR CONDICIONADO

PROJETO EXECUTIVO
R00
DATA
29/10/2020

PRANCHA Nº/TOTAL DE
PRANCHA
01