

PLANTA 3º PAVIMENTO
ESCALA 1:50



PLANTA 3º PAVIMENTO
ESCALA 1:50

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO



TIPO DE CONDUTO E MATERIAL:

Y - TUBO PVC ROSCÁVEL EM AÇO GALVANIZADO
B - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO
E - ELETRODUTO DE PLÁSTICO CORRUGADO

TIPO DE CIRCUITO NO CONDUTO:

F - FORÇA EM BAIXA TENSÃO

TABELA DE LEGENDA

- INDICAÇÃO DE CIRCUITO - CORTE, FASE E TERRA RESPECTIVAMENTE, QUADRO 3, E CIRCUITO 5, ELETRODUTO 40"
- ELETRODUTO QUE DESCE DO SE EFEITO DO OBSERVADOR
- ELETRODUTO QUE SOBE DO SE DIRIGE PARA O OBSERVADOR
- COMPLETE TIPO "LB", "LR", "E", "T", "O" E "TD"
- LEA - LEITURA DE ILUMINAÇÃO DE TOMADAS

TABELA DE NOTAS

01 - DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
02 - TODOS OS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DEVERÃO SER FEITOS COM CABOS COM SEÇÃO MÍNIMA DE 2,5 mm2, CLASSE 5, CLASSE DE ISOLAMENTO 0,6/1kV, ISOLAÇÃO EPR, CLASSE B, 90°C.
03 - QUANDO NÃO INDICADO, OS ELETRODUTOS SERÃO EMBUTIDOS COM PAREDES BSP.
04 - QUANDO NÃO INDICADO, OS CONDUTORES DEVERÃO SER FEITOS COM CABOS COM SEÇÃO MÍNIMA DE 2,5 mm2, CLASSE DE ISOLAMENTO 0,6/1kV, ISOLAÇÃO EPR, CLASSE B, 90°C.
05 - TODOS OS ILUMINADORES E TOMADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM O NÚMERO DO CIRCUITO, NÍVEL DE TENSÃO E TIPO DO SISTEMA ELÉTRICO CORRESPONDENTE.
06 - OS ELETRODUTOS E ELETRODUTOS PARA CABOS DEVERÃO SER FEITOS COM CAIXA 2 m.
07 - OS CONDUTORES DE ILUMINAÇÃO DEVERÃO SEGUIR AS CORES: PRETO PARA F1, PRETO PARA F2, PRETO PARA F3, VERDE PARA N, AZUL PARA R, CORES AMARELA E VERDE PARA T. OS CONDUTORES DE FORÇA DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM NÚMEROS.
08 - PODEM OCORRER ALTERAÇÕES QUE POR DIVERSOS MOTIVOS DEVERÃO ELIMINAR E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO, DEVERÃO SER EXECUTADOS NO CAMPO PELA PROFISSIONAL EXPERIENCIADA, RESPONSÁVEL OBRA.
09 - OS TOMADAS DEVERÃO DISPOR DE DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL, DR.
10 - PARA DETALHES IDENTIFICAR DEVERÃO APRESENTAR.....
11 - PARA DETALHES TIPICOS DEVERÃO APRESENTAR.....
12 - PARA LISTA DE MATERIAIS DEVERÃO APRESENTAR.....

DADOS DO PROJETO

OBRA
REFORMA DO EDÍFICO SEDE DO COREN-SP
ALAMEDA RIBEIRO PRETO, 42, SALA 1101, SÃO PAULO/SP

PROPRIETÁRIO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO | COREN-SP
CNPJ: 44.433.440/0001-60

IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS
EMPRESA
IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
CNPJ: 13.198.548/0001-04
ENDEREÇO: R. DR. CARLOS DE CARVALHO, 1º ANDAR, 7º ANDAR, BAIRRO LOURDES | BELO HORIZONTE/MG
CONTATO: | (31) 2462-4884 | izabelsouki@izabelsouki.com.br
SITE | www.izabelsouki.com.br
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PATRÍCIA CARVALHO DOS PASSOS
MURIL IZABEL SOUKI CREA/MG
REGISTRO: 0511122224/D-7
CREA PROFISSIONAL
DISCIPLINA: ELÉTRICA
ENGENHARIA E PROJETOS

CONTEÚDO
IS_COREN_PB_ELE_001_R00
PLANTA DE APROVAÇÕES
LOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS, ELETROCALHAS E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

PROJETO EXECUTIVO	PRANCHAS TOTAL DA
R00	01
29/10/2022	