

PLANTA 3º PAVIMENTO
ESCALA 1:50



PLANTA 3º PAVIMENTO
ESCALA 1:50

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO



TIPO DE CONDUTO E MATERIAL:

Y - LEITO PARA CABOS EM AÇO GALVANIZADO
B - ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO
E - ELETRODUTO DE PLÁ ANTI-CHAMA

TIPO DE CIRCUITO NO CONDUTO:

F - FORÇA EM BAIXA TENSÃO

TABELA DE LEGENDA

- INDICAMENTO DE CIRCUITO NO CONDUTO - TRAÇO - INDICA A MAIS PRÓXIMO DO PISO.
- TOMADA 2P+T - 127V/220V (FRANCA) - INSTALADA A 30 mm DO PISO.
- TOMADA 2P+T - 127V/220V (FRANCA) - INSTALADA A 1 mm DO PISO.
- TOMADA 2P+T - 127V/220V (FRANCA) - INSTALADA A 30 mm DO PISO.
- TOMADA 2P+T - 220V/220V (CARMELO) - INSTALADA A 1500 mm DO PISO.
- TOMADA 2P+T - 220V/220V (CARMELO) - INSTALADA A 1500 mm DO PISO.
- TOMADA 2P+T - 220V/220V (CARMELO) - INSTALADA A 2500 mm DO PISO.
- ELETRODUTO A SER INSTALADO
- ELETRODUTO EXISTENTE PLÁ ANTI-CHAMA, INSTALAÇÃO APARENTE
- X,X / 0,X / 0,X — INDICAÇÃO DE CIRCUITO - COM FASE, FASE E TERRA RESPECTIVAMENTE, QUADRO 1, E CIRCUITO 2, ELETRODUTO 4M
- ELETRODUTO QUE DESCE OU SE EXISTE DO OBSERVADOR
- ELETRODUTO QUE SOBE OU SE EXISTE PARA O OBSERVADOR
- CONDUTO DE TIPO "LL", "LR", "E", "T", "O" E "TD"
- QUA - QUADRO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

TABELA DE NOTAS

01 - DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
02 - TODOS OS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DEVERÃO SER VISADOS CABOS COM SEÇÃO MÍNIMA DE 2,5 mm2, CLASSE DE ISOLAMENTO 0,6/1kV, ISOLAÇÃO EPR, CLASSE B, 90°C.
03 - QUANDO NÃO INDICADO, OS ELETRODUTOS SERÃO EXISTENTES, EM PLÁ ANTI-CHAMA, PASSAGE BSP.
04 - QUANDO NÃO INDICADO, OS CONDUTORES DEVERÃO SER VISADOS CABOS COM SEÇÃO MÍNIMA DE 2,5 mm2, CLASSE DE ISOLAMENTO 0,6/1kV, ISOLAÇÃO EPR, CLASSE B, 90°C.
05 - TODOS OS ILUMINADORES E TOMADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADOS COM O NÚMERO DO CIRCUITO, NÍVEL DE TENSÃO E TIPO DO QUADRO ELÉTRICO CORRESPONDENTE.
06 - OS ELETRODUTOS E ELETRODUTOS PARA CABOS DEVERÃO SER VISADOS A CADA 2m.
07 - OS CONDUTORES DE ILUMINAÇÃO DEVERÃO SER NAS CORES: PRETO PESE 1; PRETO PESE 2; PRETO PESE 3; VERDE - TERRA; PRETO RETORNO E 2% NEUTRO.
08 - PODEM OS INTERFERÊNCIAS QUE PODEM OCORRER DURANTE A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO, DEVERÃO SER EXECUTADOS NO CAMPO PELA PLANTADORA E REALIZADO DO BOLETO DO PROJETO.
09 - OS TOMADAS DEVERÃO DISPOR DE DISPONTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - DIR.
11 - PARA DIVERSAS TRIPLAS DEVERÃO. Nº XXXXXXXXXXXXXXXXX.
12 - PARA DETALHES TIPICOS DEVERÃO. Nº XXXXXXXXXXXXXXXXX.
13 - PARA LISTA DE MATERIAIS DEVERÃO. Nº XXXXXXXXXXXXXXXXX.

DADOS DO PROJETO

OBRA
REFORMA DO EDÍFICO SEDE DO COREN-SP
ALAMEDA RIBEIRO PRETO, 62, BELA VISTA, SÃO PAULO/SP

CONTRATANTE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO | COREN-SP
CNPJ 44.433.660/0001-60

IZABEL SOUKI
ENGENHARIA E PROJETOS

EDITOR
IZABEL SOUKI ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
CNPJ: 13.349.584/0001-04
ENDEREÇO: R. DO CONTORNO, Nº 4666, 7º PAV., BEIRRO LOURDES | BELO HORIZONTE/MG
CONTATO: (21) 2462-9504 | (sales@izabelsouki.com.br)
SITE: www.izabelsouki.com.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO	REGISTRO	DISCIPLINA
PAULO CARVALHO DOS PASSOS	CRV 1122/2009-7	ELÉTRICA
MARIO IZABEL SOUKI CRVC	CREA PI 0069040	

CONTEÚDO
IS_COREN_PB_ELE_001_R00
PLANTA DE APRIMENTOS
LOCAÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS

PROJETO EXECUTIVO	PRIMEIRA TOTAL DA
R00	PRANCHA 01
29/12/2022	