



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

ANEXO II – INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO

1. SERVIÇOS DE ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR

INDICADOR 01	Realização da análise física, química e microbiológica da qualidade do ar
Finalidade	Garantir que a análise laboratorial da qualidade do ar nas unidades do Coren-SP abrangidas pela contratação seja fornecida dentro da periodicidade semestral contratada e que os resultados e interpretações sejam esclarecidos nos laudos técnicos de forma acessível, indicando-se com precisão os níveis de aerobiocontaminação dos sistemas de climatização, os respectivos riscos sanitários e os procedimentos para sua eliminação.
Metas a serem cumpridas	<p>Realização da análise da qualidade do ar, contemplando coletas semestrais conforme quantidade de amostras previstas no item 1.3. do Termo de Referência.</p> <p>Dentre os parâmetros a serem avaliados, destacam-se:</p> <ul style="list-style-type: none">- fungos: índice máximo admitido de 750 ufc/m³ de ar para a relação I/E = 1,5, onde I é a quantidade de fungos no ambiente interior e E é quantidade de fungos no ambiente exterior;- fungos patogênicos e toxigênicos: presença inaceitável;- dióxido de carbono (CO₂): limite 1000 ppm;- aerodispersóides totais no ar: limite 80 ug/m³;- faixa de operação das temperaturas de bulbo seco (variável conforme estação do ano e região do edifício);- faixa de operação da umidade relativa (variável conforme estação do ano e região do edifício);- Valor Máximo Recomendável – VMR de operação da Velocidade do Ar, no nível de 1,5m do piso, na região de influência da distribuição do ar (limite de 0,25 m/s);- outros aplicáveis, considerando a legislação aplicável, em especial a Resolução ANVISA 09/2003.
Motivo determinante do ajuste no pagamento	Atraso na coleta e/ou na entrega do laudo técnico para cada unidade do Coren-SP, o que caracterizará não cumprimento das metas estabelecidas e ensejará pagamento proporcional dos serviços



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

	realizados no período, calculados em conformidade aos percentuais discriminados abaixo.
Quantidade de dias corridos	Ajustes proporcionais no pagamento (glosa)
1 dia até 15 dias	Pagamento de 99% do valor semestral dos serviços referente à unidade do Coren-SP em que houve o atraso em referência, a ser obtido mediante divisão do valor total semestral dos serviços pela quantidade total de pontos de coleta de amostras e pela multiplicação de seu resultado pela quantidade de amostras em tal unidade.
16 até 30 dias	Pagamento de 98% do valor semestral dos serviços referente à unidade do Coren-SP em que houve o atraso em referência, a ser obtido mediante divisão do valor total semestral dos serviços pela quantidade total de pontos de coleta de amostras e pela multiplicação de seu resultado pela quantidade de amostras em tal unidade.
Mais de 30 dias	Pagamento de 96% do valor semestral dos serviços referente à unidade do Coren-SP em que houve o atraso em referência, a ser obtido mediante divisão do valor total semestral dos serviços pela quantidade total de pontos de coleta de amostras e pela multiplicação de seu resultado pela quantidade de amostras em tal unidade.

INDICADOR 02	Realização da análise microbiológica da qualidade da água da bandeja do condensado
Finalidade	Garantir que a análise da qualidade da água da bandeja do condensado nas unidades do Coren-SP abrangidas pela contratação seja fornecida dentro da periodicidade semestral contratada e que os resultados e interpretações sejam esclarecidos nos laudos técnicos de forma acessível, indicando-se o grau de risco encontrado, principalmente no caso de presença da bactéria <i>legionella pneumophila</i> .
Metas a serem cumpridas	Realização da análise laboratorial da qualidade do ar, contemplando coletas semestrais conforme quantidade de amostras previstas no item 1.3. do Termo de Referência.
Motivo determinante do ajuste no pagamento	Atraso na coleta e/ou na entrega do laudo técnico para cada unidade do Coren-SP, o que caracterizará não cumprimento das metas estabelecidas e ensejará pagamento proporcional dos serviços realizados no período, calculados em conformidade aos percentuais discriminados abaixo.
Quantidade de dias corridos	Ajustes proporcionais no pagamento (glosa)
1 dia até 15 dias	Pagamento de 99% do valor semestral dos serviços referente à unidade do Coren-SP em que houve o atraso em referência, a ser obtido mediante divisão do valor total semestral dos serviços pela quantidade total de pontos de coleta de amostras e pela multiplicação de seu resultado pela quantidade de amostras em tal unidade.
16 até 30 dias	Pagamento de 98% do valor semestral dos serviços referente à unidade do Coren-SP em que houve o atraso em referência, a ser obtido mediante divisão do valor total semestral dos serviços pela quantidade total de pontos de coleta de amostras e pela multiplicação de seu resultado pela quantidade de amostras em tal unidade.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

Mais de 30 dias	Pagamento de 96% do valor semestral dos serviços referente à unidade do Coren-SP em que houve o atraso em referência, a ser obtido mediante divisão do valor total semestral dos serviços pela quantidade total de pontos de coleta de amostras e pela multiplicação de seu resultado pela quantidade de amostras em tal unidade.
-----------------	---

INDICADOR 03	Realização da análise física, química, microbiológica da qualidade do ar
Finalidade	Garantir que a análise da qualidade do ar nas unidades do Coren-SP abrangidas pela contratação seja fornecida dentro da periodicidade semestral contratada e que os resultados e interpretações sejam esclarecidos nos laudos técnicos de forma acessível, indicando-se com precisão os níveis de aerobiocontaminação dos sistemas de climatização, os respectivos riscos sanitários e os procedimentos para sua eliminação.
Metas a serem cumpridas	<p>Realização da análise laboratorial da qualidade do ar, contemplando coletas semestrais conforme quantidade de amostras previstas no item 1.3. do Termo de Referência.</p> <p>Dentre os parâmetros a serem avaliados, destacam-se:</p> <ul style="list-style-type: none">- fungos: índice máximo admitido de 750 ufc/m³ de ar para a relação I/E = 1,5, onde I é a quantidade de fungos no ambiente interior e E é quantidade de fungos no ambiente exterior;- fungos patogênicos e toxigênicos: presença inaceitável;- dióxido de carbono (CO₂): limite 1000 ppm;- aerodispersóides totais no ar: limite 80 ug/m³;- faixa de operação das temperaturas de bulbo seco (variável conforme estação do ano e região do edifício);- faixa de operação da umidade relativa (variável conforme estação do ano e região do edifício);- Valor Máximo Recomendável – VMR de operação da Velocidade do Ar, no nível de 1,5m do piso, na região de influência da distribuição do ar (limite de 0,25 m/s);- outros aplicáveis, considerando a legislação aplicável, em especial a Resolução ANVISA 09/2003.
Motivo determinante do ajuste no pagamento	Ausência de resultados e interpretações em termos acessíveis e/ou resultados que não indiquem com precisão os níveis de aerobiocontaminação do sistema, os riscos sanitários e/ou resultados que não apontem os procedimentos recomendados para sua eliminação, o que caracterizará o não cumprimento das metas estabelecidas e



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

	ensejará o pagamento proporcional dos serviços realizados no período, calculados em conforme com os percentuais discriminados abaixo.
Quantidade de amostras analisadas / Quantidade prevista na contratação	Ajustes proporcionais no pagamento (glosa)
Percentual superior a 90% e igual ou inferior a 95%	Pagamento de 98,5% do valor semestral dos serviços referente à unidade do Coren-SP em que houve o problema em referência, a ser obtido mediante divisão do valor total semestral dos serviços pela quantidade total de pontos de coleta de amostras e pela multiplicação de seu resultado pela quantidade de amostras em tal unidade.
Percentual superior a 80% e igual ou inferior a 90%	Pagamento de 95% do valor semestral dos serviços referente à unidade do Coren-SP em que houve o problema em referência, a ser obtido mediante divisão do valor total semestral dos serviços pela quantidade total de pontos de coleta de amostras e pela multiplicação de seu resultado pela quantidade de amostras em tal unidade.
Percentual igual ou inferior a 80%	Pagamento de 90% do valor semestral dos serviços referente à unidade do Coren-SP em que houve o problema em referência, a ser obtido mediante divisão do valor total semestral dos serviços pela quantidade total de pontos de coleta de amostras e pela multiplicação de seu resultado pela quantidade de amostras em tal unidade.

INDICADOR 04	Realização da análise física, química e microbiológica da qualidade da água da bandeja do condensado
Finalidade	Garantir que a análise da qualidade do ar nas unidades do Coren-SP abrangidas pela contratação seja fornecida dentro da periodicidade semestral contratada e que os resultados e interpretações sejam esclarecidos nos laudos técnicos de forma acessível, indicando-se o grau de risco encontrado, principalmente no caso de presença da bactéria <i>legionella pneumophila</i> .
Metas a serem cumpridas	Realização da análise laboratorial da qualidade do ar, contemplando coletas semestrais conforme quantidade de amostras previstas no item 1.3. do Termo de Referência.
Motivo determinante do ajuste no pagamento	Análise cujo resultado não informe com precisão o grau de perigo encontrado, principalmente quanto à presença da referida bactéria, o que caracterizará o não cumprimento da meta estabelecida e ensejará pagamento proporcional dos serviços realizados no período, conforme percentuais discriminados abaixo.
Quantidade de amostras analisadas / Quantidade prevista na contratação	Ajustes proporcionais no pagamento (glosa)
	Pagamento de 98,5% do valor semestral dos serviços referente à unidade do Coren-SP em que houve o problema em referência, a ser obtido



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

Percentual superior a 90% e igual ou inferior a 95%	mediante divisão do valor total semestral dos serviços pela quantidade total de pontos de coleta de amostras e pela multiplicação de seu resultado pela quantidade de amostras em tal unidade.
Percentual superior a 80% e igual ou inferior a 90%	Pagamento de 95% do valor semestral dos serviços referente à unidade do Coren-SP em que houve o problema em referência, a ser obtido mediante divisão do valor total semestral dos serviços pela quantidade total de pontos de coleta de amostras e pela multiplicação de seu resultado pela quantidade de amostras em tal unidade.
Percentual igual ou inferior a 80%	Pagamento de 90% do valor semestral dos serviços referente à unidade do Coren-SP em que houve o problema em referência, a ser obtido mediante divisão do valor total semestral dos serviços pela quantidade total de pontos de coleta de amostras e pela multiplicação de seu resultado pela quantidade de amostras em tal unidade.

1.1. Os percentuais de glosa referentes aos indicadores 01 a 04 acima poderão ser aplicados cumulativamente caso verificado o descumprimento de mais de um desses indicadores.

2. SERVIÇOS DE ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA

INDICADOR 01	Realização da análise física, química e microbiológica da qualidade da água e de seu padrão de potabilidade em pontos de consumo humano em unidades do Coren-SP
Finalidade	Garantir que a análise da qualidade e potabilidade da água para consumo humano nas unidades do Coren-SP abrangidas pela contratação seja fornecida dentro da periodicidade semestral contratada e que os resultados e interpretações sejam esclarecidos nos laudos técnicos de forma acessível, indicando-se com precisão os níveis de contaminação encontrados, os respectivos riscos sanitários e os procedimentos para sua eliminação.
Metas a serem cumpridas	Realização da análise laboratorial da potabilidade da água para consumo humano nas unidades do Coren-SP, contemplando coletas semestrais conforme quantidade de amostras previstas no item 1.5. do Termo de Referência. Dentre os parâmetros a serem avaliados, destacam-se os previstos na legislação aplicável, em especial aqueles atualmente enunciados no Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017, na redação que lhe foi conferida pela Portaria GM/MS 888/2021.
Motivo determinante do ajuste no pagamento	Atraso na coleta e/ou na entrega do laudo técnico para cada unidade do Coren-SP, o que caracterizará não cumprimento das metas estabelecidas e ensejará pagamento proporcional dos serviços realizados no período, calculados em conformidade aos percentuais discriminados abaixo.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

Quantidade de dias corridos	Ajustes proporcionais no pagamento (glosa)
1 dia até 15 dias	Pagamento de 99% do valor semestral dos serviços referente à unidade do Coren-SP em que houve o atraso em referência, a ser obtido mediante divisão do valor total semestral dos serviços pela quantidade total de pontos de coleta de amostras e pela multiplicação de seu resultado pela quantidade de amostras em tal unidade.
16 até 30 dias	Pagamento de 98% do valor semestral dos serviços referente à unidade do Coren-SP em que houve o atraso em referência, a ser obtido mediante divisão do valor total semestral dos serviços pela quantidade total de pontos de coleta de amostras e pela multiplicação de seu resultado pela quantidade de amostras em tal unidade.
Mais de 30 dias	Pagamento de 96% do valor semestral dos serviços referente à unidade do Coren-SP em que houve o atraso em referência, a ser obtido mediante divisão do valor total semestral dos serviços pela quantidade total de pontos de coleta de amostras e pela multiplicação de seu resultado pela quantidade de amostras em tal unidade.

INDICADOR 04	Realização da análise física, química e microbiológica da qualidade da água e de seu padrão de potabilidade em pontos de consumo humano em unidades do Coren-SP
Finalidade	Garantir que a análise da qualidade e potabilidade da água para consumo humano nas unidades do Coren-SP abrangidas pela contratação seja fornecida dentro da periodicidade semestral contratada e que os resultados e interpretações sejam esclarecidos nos laudos técnicos de forma acessível, indicando-se com precisão os níveis de contaminação encontrados, os respectivos riscos sanitários e os procedimentos para sua eliminação.
Metas a serem cumpridas	<p>Realização da análise laboratorial da potabilidade da água para consumo humano nas unidades do Coren-SP, contemplando coletas semestrais conforme quantidade de amostras previstas no item 1.5. do Termo de Referência.</p> <p>Dentre os parâmetros a serem avaliados, destacam-se os previstos na legislação aplicável, em especial aqueles atualmente enunciados no Anexo XX da Portaria de Consolidação MS 05/2017, na redação que lhe foi conferida pela Portaria GM/MS 888/2021.</p>
Motivo determinante do ajuste no pagamento	Ausência de resultados e interpretações em termos acessíveis e/ou resultados que não indiquem com precisão os níveis de contaminação da água, os respectivos riscos sanitários e/ou resultados que não apontem os procedimentos recomendados para sua eliminação, o que caracterizará o não cumprimento das metas estabelecidas e ensejará o pagamento proporcional dos serviços realizados no período, calculados em conforme com os percentuais discriminados abaixo.
Quantidade de amostras analisadas / Quantidade	Ajustes proporcionais no pagamento (glosa)



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

prevista na contratação	
Percentual superior a 90% e igual ou inferior a 95%	Pagamento de 98,5% do valor semestral dos serviços referente à unidade do Coren-SP em que houve o problema em referência, a ser obtido mediante divisão do valor total semestral dos serviços pela quantidade total de pontos de coleta de amostras e pela multiplicação de seu resultado pela quantidade de amostras em tal unidade.
Percentual superior a 80% e igual ou inferior a 90%	Pagamento de 95% do valor semestral dos serviços referente à unidade do Coren-SP em que houve o problema em referência, a ser obtido mediante divisão do valor total semestral dos serviços pela quantidade total de pontos de coleta de amostras e pela multiplicação de seu resultado pela quantidade de amostras em tal unidade.
Percentual igual ou inferior a 80%	Pagamento de 90% do valor semestral dos serviços referente à unidade do Coren-SP em que houve o problema em referência, a ser obtido mediante divisão do valor total semestral dos serviços pela quantidade total de pontos de coleta de amostras e pela multiplicação de seu resultado pela quantidade de amostras em tal unidade.

2.1 Os percentuais de glosa referentes aos indicadores 01 e 02 acima poderão ser aplicados cumulativamente caso verificado o descumprimento de mais de um desses indicadores.

(página de assinaturas abaixo)



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

PÁGINA DE ASSINATURAS – COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Integrantes da área de apoio administrativo:

Emmanuelle Lopes Garrido Alkmin Leão
Gerente

Gerência de Compras e Contratos

Coren-SP - Matrícula 1206

Gregory Ratti
Assessor II

Gerência de Compras e Contratos

Coren-SP – Matrícula 1195

Integrantes da área técnica/requisitante

João Marcos do Nascimento
Gerente

GEAD

Coren-SP - Matrícula 1187

Viviane Vanessa de Sousa
Coordenadora

GEAD

Coren-SP – Matrícula 539

Reinaldo Pardo Reis

Assessor I

GEAD

Coren-SP – Matrícula 1191