



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

ESCLARECIMENTOS Nº 5

Pregão Eletrônico nº 04/2024 (90004/2024)

Considerando os questionamentos recebidos a respeito da licitação nº 04/2024 (90004/2024), o Coren-SP torna público:

Questionamento 1: *“Os novos Nobreaks devem ser do tipo Rack 19” e serão instalados em racks existentes na sala de servidores, ou devemos considerar um gabinete próprio para os Nobreaks?*

R1: A Equipe de Planejamento da Contratação informa: **“Os novos nobreaks serão instalados nos racks já existentes na sala de servidores.”**

Questionamento 2: *“No item 4.5.6.6 do Termo de Referência, solicita-se um circuito de saída isolado por transformador. Se os Nobreaks forem instalados nos racks existentes, os transformadores fornecidos deverão ser montados em gabinete ou sem gabinete, também sendo instalados nos racks existentes?”*

R2: A Equipe de Planejamento da Contratação informa: **“A ideia desse item é proporcionar isolamento elétrico, não deverá haver qualquer componente externo adicional. Os componentes devem ser internos ao gabinete do próprio nobreak.”**

Questionamento 3: *“Serão aceitos Nobreaks cuja tensão de entrada precise ser atendida através de um transformador de entrada?”*

R3: A Equipe de Planejamento da Contratação informa: **“Da mesma forma que a resposta acima, não deverá haver componente externo adicional ao gabinete do próprio nobreak.”**

Questionamento 4: *“Caso seja aceito o uso de transformador de entrada para ajuste da tensão de entrada, os transformadores fornecidos deverão ser montados em gabinete ou sem gabinete, também sendo instalados nos racks existentes?”*

R4: A Equipe de Planejamento da Contratação informa: **“Devido à resposta ao questionamento 3, esse questionamento fica sem efeito.”**



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

Questionamento 5: “Os bancos de baterias devem ser do tipo modulares ou podem ser fornecidos em gabinetes?”

R5: A Equipe de Planejamento da Contratação informa: “Não deverá haver baterias externas, dado o tempo curto de autonomia do nobreak, espera-se que o próprio equipamento seja capaz de suportar essa autonomia usando apenas suas baterias internas.”

Questionamento 6: “Os bancos de baterias devem atender a uma potência de 11.25 kW (15 kVA x 75%), correto?”

R6: A Equipe de Planejamento da Contratação informa: “Devido à resposta ao questionamento 5, esse questionamento fica sem efeito.”

Questionamento 7: “As baterias devem ser obrigatoriamente do tipo VRLA AGM de 12V, ou serão aceitas baterias ventiladas do tipo livres de manutenção?”

R7: A Equipe de Planejamento da Contratação informa: “Devido à resposta ao questionamento 5, esse questionamento fica sem efeito.”

Questionamento 8: “Não compreendemos a necessidade do item 4.5.6.24 do Termo de Referência, poderia esclarecer?”

R8: A Equipe de Planejamento da Contratação informa: “O item 4.5.6.23 determina a existência de "Porta de comunicação: Uma ou mais das seguintes: USB / RS-232 / Slot de comunicação"; O item 4.5.6.24 se refere ao cabo a ser usado na porta fornecida, seja USB ou RS-232.”

São Paulo, 25 de abril de 2024.

**José Antonio Nodar Miguez
Pregoeiro**