



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

ESCLARECIMENTOS Nº 6

Pregão Eletrônico nº 04/2024 (90004/2024)

Considerando os questionamentos recebidos a respeito da licitação nº 04/2024 (90004/2024), o Coren-SP torna público:

Questionamento 1: *“GABINETE: É solicitado que o equipamento deverá ser Rack 19”. Informamos que Nobreaks ≥ 10 kVA trifásicos, ocupam muito espaço nos racks de TI, onde estes são considerados áreas nobres, e consecutivamente diminui o uso de ativos instalados em racks. Cabe lembrar que está sendo solicitado transformador isolador interno ao Nobreak, onde irá aumentar ainda mais as dimensões do gabinete, pois será necessário um único gabinete de 3U para acomodar o transformador isolador, outro gabinete de 3U para o módulo do nobreak, isto tudo ainda sem considerar o banco de baterias e o peso do sistema total. Sendo assim, solicitamos a flexibilização deste item, para que possa ser ofertado equipamento tipo Torre. Visando atender os ditames da Lei de Licitações, que procura ampliar a concorrência, pedimos a flexibilização deste item para que outros fornecedores também possam participar do processo licitatório, ampliando a disputa e conseqüentemente trazendo maiores benefícios ao órgão comprador, com propostas mais vantajosas?*

R1: **A Equipe de Planejamento da Contratação informa: “Só serão aceitos equipamentos que possam ser acomodados em rack 19" para este trâmite. A ideia é reduzir o espaço ocupado na sala de servidores, já que os rack's possuem espaço disponível suficiente. Adicionalmente, a autonomia curta solicitada para o equipamento visa dispensar a necessidade de banco de baterias externo.”**

São Paulo, 29 de abril de 2024

José Antonio Nodar Miguez
Pregoeiro